# 燃煤机组超低排放污染物控制成本是多少？

结合电厂提供的实际运行数据，考虑电厂投资收益率，经测算，执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）特别排放限值和“超低排放”限值（即在基准氧含量6%条件下，烟尘、$SO_2$、$NO_x$排放浓度分别不高于5mg/m$^3$、35mg/m$^3$、50mg/m$^3$）的污染物控制成本分别为0.0241元/kWh和0.0401元/kWh。执行“超低排放”限值时污染物控制成本增加0.016元/kWh，如表所示。

| 项目 | 脱硫成本 | 脱硝成本(包括低氮燃烧技术) | 除尘成本 | 污染物脱除总成本 |
|---|---|---|---|---|
| 执行GB13223—2011特别排放限值时的污染物控制成本 | 0.0117 | 0.0100 | 0.0023 | 0.0240 |
| 执行“超低排放”时的污染物控制成本 | 0.0154 | 0.0141 | 0.0105 | 0.0400 |
| 净增加的污染物控制成本 | 0.0037 | 0.0041 | 0.0[illegible] | [illegible] |

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/baike/5106.html