

智能水表成本低于人工抄表吗？

一说到智能水表大部分人第一反应就是不用人去现场抄表了，其实替代人工抄表也恰恰是智能水表推广最早的需求，而目前市场的智能水表绝大部分的应用仍然是替代人工抄表为主。

当供水企业面临大面积使用智能水表替代人工抄表这个命题时，是使用人工抄表成本更低还是使用智能水表抄表成本更低这个问题就会摆在管理者的面前。由于各地经济水平不一，人工抄表成本核算出来会有差异。我们以深圳水务为例，深圳水务曾经进行了大量的数据分析和核算，最后得出结论针对居民户表结算的抄表业务仅从成本的角度考虑，人工抄表成本远低于全面应用智能水表的成本；也正因为此深圳水务居民户表一直没有大范围推智能水表，仅仅在小范围内进行尝试。

所以各水表企业也发现在智能水表推广过程中更多的是要寻找替代人工抄表以外的增值点来说服供水企业的决策层，才有可能得到大面积的使用。水表对于供水企业来说应该有更多的增值应用，我们罗列一些常见的需求：

——阶梯水价的应用

——区域产销差应用

——区域漏损数据分析

——夜间DMA漏损检测

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/5120.html>