

餐厅、酒店用气量怎么估算？

商服用气量测算公式

(1) 餐饮用气量测算公式：

A、职工食堂用气量测算公式：人数 $\times$ 0.09方/人=日用气量 $\times$ 年用气量天数=年用气量；

B、酒店餐饮日均用气量测算公式（住宿）：酒店床位数（人） $\times$ 入住率 $\times$ 0.09方/人（设计院提供三餐）=日均用气量 $\times$ 年用气量天数=年用气量；

C、餐厅日均用气量测算公式（对外营业）：客流量（人次） $\times$ 0.03方/人（设计院提供一餐）=日均用气量 $\times$ 年用气量天数=年用气量。

(2) 洗浴业用气量测算公式：

客流量（人次） $\times$ 0.09方/人=日均用气量 $\times$ 年用气量天数=年用气量。

2、居民用气量测算公式

居民用气量测算公式：户数 $\times$ 0.4方/户=日用气量 $\times$ 年用气量天数=年用气量。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/5714.html>