

风力发电机组可利用率

简介

风力发电机组可利用率如下：

可利用率= $[1-(A-B)/(8760-B)] \times 100\%$

其中:8760为全年小时数; A-表示故障停机小时数;

B-表示非投标人责任的停机小时数;

投标人责任的停机小时数B包括以下情况:

电网故障(电网参数在技术规范范围之外);

不可抗力;

以上情况如有两种或者两种以上同时发生，只计其中较长一种情况。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/6430.html>