

加氢站选址有哪些要求？

根据《广东省燃料电池汽车加氢站安全管理规范（试行）》的要求：

加氢站的站址选择，应符合国土空间规划、环境保护和节约能源、消防安全的要求，并应设置在交通方便的位置，不应设在多尘或有腐蚀性气体及地势低洼和可能积水的场所。

在城市中心区不应建设一级加氢站。城市建成区内的加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近，一般要求离路口不小于100 m。加氢站须计算个人风险、社会风险和外部安全距离，须满足《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》，确保加氢站对高敏感防护目标、重要的防护目标、一类防护目标构成的风险在可接受范围内。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/7303.html>