核电站的辐射值安全范围是多少？

辐射值安全范围是1usv/h。

对于公众使用年耐受5mSv以内，核电站工作人员为100mSv/5年，由此来算，公众为0.57usv/h，核电站工作人员为2.28usv/h。

实践使公众中有关关键人群组的成员受到的平均剂估计值不应超过下述限值年有效剂量，1 mSv；特殊情况下，如果5个连续年的年平均剂量不超过1 mSv/a。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/baike/7411.html