

电气设备的外壳如何接地？

- 1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧。
- 2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧。
- 3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧。
- 4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧。
- 5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。
- 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。

电气设备的外壳必须接地，对其接地一般有以下要求：

- 1、所保护电气设备的金属外壳应实行单独接地。
- 2、所保护电动单梁起重机电气设备金属外壳的接地，要与电源中性点的接地分开。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/7641.html>