

## 地热排气的正确方法是什么？

关闭所有阀门，只留供水阀门打开，确保管道系统中的水流动。

关闭分水器外面的供水总阀门和回水总阀门，只留下一个分支环路，保持一趟回路畅通。

从该分支环路的高点（通常是回水管）连接软管到排气阀，确保连接牢固。

轻轻拧开排气阀，开始放气，直到水流平稳无气泡，表明气体已被排出。

关闭排气阀，然后重复上述步骤，依次对每一路分支管道进行排气，直至全部排气完成为止。

当所有分支管道的气体都被排出后，打开所有阀门，包括供水总阀门和回水总阀门，以及所有分支小阀门。

在整个过程中，需要注意安全，避免水溅出，最好在排气口接一根透明软管，以清晰看到小气泡排出。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/7769.html>