

风电桥架的维护周期是多久？

风电桥架（可能指电缆桥架或风电机组部件）的维护周期需根据具体类型和使用情况确定：

常规维护周期

年度维护：通常为一年一次，包含全面检测、部件功能测试及润滑维护等。

定期检修：新机组试运行后首次维护通常在一个月内完成，后续维护周期为三个月、半年、一年等固定时间点。

特殊情况

玻璃钢桥架：使用寿命可达10年以上，但具体维护周期需结合制造商建议和使用环境调整。

建议根据设备制造商提供的维护手册或实际运行状态调整周期，确保安全性和耐用性。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/8419.html>