

风力发电机维护周期是多久？

风力发电机组的维护周期根据运行状态分为两种情况：

新投运机组

首次维护：需在完成一个月试运行后进行首次维护。

已投入运行的机组

后续维护：按三个月、半年、一年、三年、五年周期例行维护。

维护内容

维护内容涵盖日常巡检、月度检查、半年维护和年度维护，具体包括塔筒、叶片、变桨系统等关键部件的全面检查与保养。

设备寿命

风力发电设备的设计寿命通常为20-25年，实际寿命受环境条件、安装质量及维护频率等因素影响。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/8467.html>