离网型逆变器和并网型逆变器有什么区别？

离网逆变器和并网逆变器的核心区别在于是否连接公共电网：离网逆变器独立运行不依赖电网，并网逆变器必须连接电网才能工作。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/baike/8990.html