

山东经信委发布关于公布2017年可再生能源调峰试点机组的通知

国网山东省电力公司，山东电力交易中心，华能山东发电公司，华电国际山东分公司，国电山东电力公司，大唐山东发电公司，华润电力华东大区，有关发电企业：

根据《可再生能源调峰机组优先发电试行办法》(发改运行〔2016〕1558号)有关要求，结合我省工作实际，我委组织山东电力技术监督办公室、山东电力调度控制中心，对申报参与试点的18台机组进行了调峰试验。根据试验结果，共有8台机组符合可再生能源调峰机组试点要求，现将名单予以公布。

根据国家有关要求，可再生能源调峰试点机组不参与市场交易，其发电量列入年度优先发电计划予以保障，因调峰无法完成的优先发电计划可以转移替代给其他机组，且不受机组容量大小限制。山东电力调度控制中心要按照国家和省有关要求，优先调度试点机组参与调峰，严格机组运行考核，确保试点机组发挥调峰作用，保障我省可再生能源发电消纳。各相关发电企业要加强机组运行维护，在保障安全的前提下，最大限度发挥调峰能力，确保机组调峰深度不低于60%。

可再生能源调峰试点机组实行动态管理，按年度核定。本文公布的机组仅作为2017年参与可再生能源调峰试点的机组。明年，我们将根据全网可再生能源消纳需要调整调峰容量，对申报试点的机组进行试验核定，重新确定试点机组名单。

附件：2017年可再生能源调峰试点机组

山东省经济和信息化委员会

2017年2月17日

附件：

2017年可再生能源调峰试点机组

序号	机组名称	额定容量	最低出力	最低出力比例
1	润泽电厂#2	645MW	222MW	34.4%
2	费县电厂#2	650MW	228MW	35.1%
3	鲁北电厂#2	330MW	124MW	37.6%
4	运河电厂#4	145MW	55MW	37.9%
5	邹县电厂#5	635MW	243MW	38.3%
6	蓬莱电厂#1	330MW	128MW	38.8%
7	莱城电厂#4	335MW	130MW	38.8%
8	威海电厂#3	320MW	128MW	40%

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/104797.html>