

国家能源局

国务院扶贫办关于“十三五”光伏扶贫计划编制有关事项的通知

# 国家能源局 文件 国务院扶贫开发领导小组办公室

国能发新能〔2017〕39号

## 国家能源局 国务院扶贫办关于“十三五” 光伏扶贫计划编制有关事项的通知

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团发展改革委（能源局）、扶贫办，国家开发银行、中国农业发展银行，国家电网公司、南方电网公司，内蒙古电力公司等地方电网企业，水电水利规划设计总院：

为加快推进光伏扶贫工程，保障光伏扶贫项目的扶贫效果，现就“十三五”时期光伏扶贫计划编制工作有关事项通知如下：

一、精准识别扶贫对象。光伏扶贫的对象是建档立卡贫困村和建档立卡贫困户，向老弱残贫困人口倾斜，确保精准识别、动态

— 1 —

调整。光伏扶贫项目发电收益需确保惠及贫困村村集体和贫困户,应通过设置公益岗位、开展公益事业以及设立奖补等形式,分配发电收益,激发贫困户内生动力。有关市(县)扶贫部门负责贫困户精准识别,按照贫困户自愿、民主评议、村内初审公示、乡镇审核公示的程序,选定符合条件的扶贫对象后,由市(县)扶贫部门将光伏扶贫任务及建档立卡贫困村和贫困户名单送交给同级能源主管部门。

二、合理选择建设模式。以村级光伏扶贫电站为主要建设模式,村级电站应在建档立卡贫困村建设,单个村级电站容量控制在300千瓦左右(具备就近接入条件的可放大至500千瓦)。不具备建设村级电站条件的地区,可建设集中式光伏扶贫电站,但要严格按照政府投资入股、按股分成的资产收益模式建设,发生光伏限电问题的省份不安排集中式光伏扶贫电站。以县为单元,总受益户数与总建设规模的配比关系为村级电站每户对应5-7千瓦,集中式电站每户对应25-30千瓦。

三、对于村级电站,国家能源局和国务院扶贫办根据各省(区、市)光伏扶贫需求,确定脱贫攻坚期间各省(区、市)村级电站建设规模,并于2017年一次性下达。村级电站产权属于村集体,各地要引导和鼓励使用涉农整合资金和东西协作、定点帮扶、社会捐赠等资金建设村级扶贫电站。对于集中式光伏扶贫电站,分年度分批下达规模,并纳入各省(区、市)光伏发电年度总规模统筹考虑。请各省(区、市)根据自身扶贫任务、电网接入条件、政府筹

资条件确定光伏扶贫建设类型和规模,作为本地区光伏扶贫年度计划建议报送国家能源局。

四、“十三五”期间光伏扶贫任务申报和下达的具体流程为:

(一)各省(区、市)能源主管部门会同扶贫主管部门组织各地以市(县)为单位编制光伏扶贫规划及实施方案;

(二)各省(区、市)能源主管部门会同扶贫主管部门根据各地的规划及实施方案提出本省“十三五”期间光伏扶贫计划建议。以县为单元确定建设任务,内容包括:“十三五”时期光伏扶贫受益建档立卡贫困户数,相应的村级电站数量、总规模及对应帮扶户数;集中式光伏电站规模和对应帮扶户数,电网企业出具的接网和消纳意见。各省(区、市)能源主管部门汇总有关材料并会同扶贫主管部门初审后于8月31日前上报国家能源局;

(三)国家能源局会同国务院扶贫办核实汇总有关省(区、市)光伏扶贫年度新增建设规模的信息,下达国家光伏扶贫计划,范围为《关于实施光伏发电扶贫工作的意见》附录中的471个国家级贫困县;

(四)各省(区、市)能源主管部门根据国家能源局发布的“十三五”光伏扶贫计划,组织实施并在国家可再生能源信息系统中填报各项目信息。国家能源局、国务院扶贫办根据各省(区、市)填报的信息监督检查光伏扶贫任务完成情况。各省(区、市)及地方扶贫部门和能源主管部门应做好光伏扶贫受益贫困村、贫困户的信息统计,按年度向国务院扶贫办和国家能源局报告并在国家

可再生能源信息系统填报。

五、有关电网公司要负责配合有关省(区、市)光伏扶贫项目计划编制,衔接好村级光伏扶贫项目和农网升级改造计划,做好与光伏扶贫项目相适应的电网设施建设和技术改造,确保全额收购光伏扶贫项目上网电量。国家开发银行、中国农业发展银行要制定支持光伏扶贫项目的实施细则,指导地方分支机构落实贷款利率优惠和延长宽限期等支持光伏扶贫的政策。

附件:XX省(区、市)光伏扶贫计划建议表



---

抄送:发展改革委、财政部

---

附件 XX省（区、市）光伏扶贫计划建议表

单位：（户、万千瓦）

市（县）	建档立卡贫困村	户数	电站类型	电站编号	电站容量
A县	A1村		村级电站	0001	
A县	A2村		村级电站	0002	
A县	A3村		村级电站	0002	
.....					
总计	/		/	/	

注：1、电站类型包括村级电站和集中式电站。“十三五”时期计划建设的村级光伏扶贫电站一次性报送，集中式光伏扶贫电站按年度报送。

2、各省上报光伏扶贫计划需对计划建设的光伏扶贫电站采用四位数字进行唯一编号；多村联建的或者集中式电站，单一电站编号对应多个建档立卡贫困村。

3、以县为单元确定确定光伏扶贫建设总规模与收益贫困户的配比关系。按全县平均核算，村级电站应满足不超过7千瓦受益1户的条件，集中式电站应满足不超过30千瓦受益1户的条件。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/112530.html>