

解读发改委意见稿（三、如何界定分布式发电站和大型地面电站）

能源局“分布式发电管理办法”中给出了分布式发电的定义：是指位于用户附近，装机规模较小，电能主要由用户自用和就地利用的可再生能源发电设施，或者有电力输出的能量梯级利用多联供系统，并网电压等级在110KV以下。

但这是个笼统的学术性定义，这次意见稿中没明确这个界限将会如何界定，这对投资人是非常关键的。是1MW还是6MW（参考国网的标准）？是按照建在屋顶还是地面算吗？电站多大算“大型”呢？难道分布式建在工厂空地上就不算分布式了吗？比如10MW的大型光伏屋顶电站还算分布式电站吗？以上问题在文件中都没有找到答案。

无论如何，按照这个政策，属于发电主要自用的项目，电站应该尽量争取向“分布式”靠拢，得到度电补贴资格是关键，如果投资电站被划到“大型地面电站”，拿标杆电价就不合算了；属于主要发电上传的项目，电站应该尽量争取向“大型地面电站”靠拢，争取拿标杆电价，拿度电补贴就不合算了。

望终稿明确界定，减少将来的纠纷和潜规则操作空间。（作者 和海一样的新能源 [微博](#)）

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/45123.html>