

长效型山特UPS电源1KVA-3KVA外接电池接线步骤

电池连接程序非常重要，若未按照程序进行，可能会有电击危险，所以请严格按照下列步骤进行：

列步骤进行：

- 1.先串连电池组确保合适的电池电压，C 1KS为36VDC, C2KS为72VDC, C3KS为 96VDC。
2. 取出长效型UPS附件中的电池连接线，该线一端为插头用以连接UPS，另一端为开放式三根线用以连接电池组。
- 3.电池连接线先接电池端（切不可先接UPS端，否则会有电击危险）红线接电池正极“+”，黑线接电池负极“-”，黄绿双色线接保护地。
4. 将电池连接线插头插入UPS电源后面板上的外接电池插座，完成UPS的连接。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/tech/123603.html>