

袋式除尘器的维护管理概述

在正常运行条件下，袋式除尘器的维护工作往往被忽视。一旦坏了，就会影响运行。有时，认为设备旧了不能修理是错误的。

为了使设备有效地运转，我们必须注意维护工作。如果发现问题及时处理，就不会发展成严重的问题，这样不仅可以避免重大故障，而且可以节省维修费用。因此，及时发现同样的问题是非常重要的。操作人员**每天巡视一次设备，根据经验及时发现并防止故障的发生。

根据使用条件、生产厂家的产品说明书、维修位置和操作人员的经验，确定各设备的维修内容和时间。为了便于维修工作，必须设置必要的梯子、通道和照明设备。其中，手提灯电源应为安全电压。

在设备运行过程中，无论是密闭型的还是开放型的，有毒有害气体都是**禁止进入系统的。当设备停止正常运行时，也有必要用空气代替系统内的气体。如果认为有害气体仍然存在，则在使用前必须使用该仪器检查和确认安全性，但不适用于单次操作，否则，如果不能及时发现问题，将造成重大事故。

维护工作的安全措施如下。

（1）将空气中有毒有害气体替换为空气，以防止可能发生的事故。

（2）在检查操作过程中，为防止设备被人启动，操作人员应随身携带操作面板钥匙，并在操作面板上悬挂禁止启动的标牌。

（3）必须切断开关主电源。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/tech/154205.html>