

医疗污水处理设备调试步骤

医疗污水处理设备安装完成后需要进行调试运行，但是在调试前我们必须了解必要的安全措施。

- 1、保持现场通讯畅通(电话及对讲机)。
- 2、在医疗污水处理设备调试过程中，易燃易爆物品应隔离开，并准备好干粉灭火器。
- 3、设备着火时，应马上断电，用干粉灭火器进行灭火。
- 4、电工穿好绝缘鞋，戴好绝缘手套。
- 5、设备发生故障时，持证电工先断电后,再进行检查维修。
- 6、医疗污水处理设备及周围环境应清扫干净，设备附近不得进行有粉尘的或噪音较大的作业。
- 7、开动任何电器以前放电。
- 8、按照现场的接地要求安装好所有的接地设备。
- 9、使用电路开关或者保险丝隔开设备和电源。
- 10、忌用湿手或者站在湿地上时接触电器元件。
- 11、操作医疗污水处理设备时，注意避免接触带电零件。确保所有零部件接通电源，用伏特表检查。
- 12、保持电路控制和电机的清洁、无尘，保持整个空气环路无尘避免生热，积累的热源容易点燃悬浮在空气中的飞尘或者易燃蒸气。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/tech/157972.html>